

*Stadtwerke Treuchtlingen,
Handelsregister Ansbach: HRA 3626*

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichungen nach StromNZV

- §17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

	MS	MS/NS	NS
Jahreshöchstlast	10.162 kW	5.630 kW	6.490 kW

- §17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Netzverluste s. Strukturmerkmale

- §17 Abs. 2 Nr. 3 StromNZV

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden			6.151 kW
Summenlast der Netzverluste			121182 kW

- §17 Abs. 2 Nr. 4 StromNZV

Summenlast der Fahrplanprognose kW

- §17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene			7.759 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene			21.048.847 kWh

- §17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV

Summe aller Einspeisungen	Mittelspannung	19.118.337 kWh
	Umspannung MS/NS	4.193.531 kWh
	Niederspannung	15.775.979 kWh

- §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Preise der Verlustenergie		4,61 ct/kWh
Verlustmenge je Spannungsebene	Mittelspannung	255.580 kWh
	Umspannung MS/NS	118.985 kWh
	Niederspannung	525.819 kWh